



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน



แบบอาคารที่ได้รับฉลากแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560



อาคารสินแพทย์เมดิคอลคอมเพล็กซ์
โรงพยาบาลสินแพทย์ | สถานพยาบาล | สูง 10 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 38,374 ตร.ม. | *WWR 0.47



**อาคารศูนย์สัมมนาฝักอบรม
และพัฒนารัพยากรมบัญชี**
มจพ. | สถานศึกษา | สูง 10 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 9,220 ตร.ม. | WWR 0.49



อาคารกิจกรรมนักศึกษา
ม.แม่ฟ้าหลวง | สถานศึกษา | สูง 4 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 7,295 ตร.ม. | WWR 0.31



อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
บ.สุโขทัยอรรณพวิทย์ | สถานศึกษา | สูง 10 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 24,233 ตร.ม. | WWR 0.36

*Window to Wall Ratio (WWR) คือสัดส่วนพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผนังทั้งหมด

BEC AWARDS 2017

เกณฑ์ฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ประเภทฉลาก	เกณฑ์การใช้พลังงานรายระบบ			การใช้พลังงาน โดยรวมลดลง (%)
	OTTV	RTTV	LPD	
ระดับดี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	30 - 50%
ระดับดีมาก	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	50 - 70%
ระดับดีเด่น	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	มากกว่า 70%

**“บริการตรวจประเมินแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ฟรี!!**



สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2225-2412 Website : www.2e-building.com